

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС UA.AЯ46.B70774

Срок действия с 11.07.2009 г. по 10.07.2010 г.

8676784

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11АЯ46
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОСТЕСТ-МОСКВА
Юридический адрес: 119049, Москва, ул. Житная, д.14, стр.1
Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (499)129-26-00

ПРОДУКЦИЯ

УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
ТУ У 34.04624312.014-97
см. приложения (бланки №№ 2267047, 2267048)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

36 9200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51564-2000, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75

код ТН ВЭД России:

8479 89 980 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АОЗТ ПКТБ "Электротехмонтаж"
62371, Украина, Харьковская обл., Дергачевский р-н, п. Подворки

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АОЗТ ПКТБ "Электротехмонтаж"
62371, Украина, Харьковская обл., Дергачевский р-н, п. Подворки
тел. (+38057)742-37-56

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытания № 565-261 от 18.06.2008 г. ЗАО "РОСТЕСТ" ИЛ продукции машиностроения (рег. № РОСС RU.0001.21МИ09 от 26.12.2007 г.) 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31
Экспертное заключение № 02-33/186 от 25.01.06 г. о соответствии оборудования требованиям государственных и отраслевых стандартов РФ, выданное ОАО "ФСК ЕЭС" России.
Сертификат УкрСЕПРО № UA.2.003.02947 - 08 от 30.05.2008 г., на систему управления качеством, выданный "Харьковским региональным НПЦ стандартизации, метрологии и сертификации" (атт. акк. № UA.MQ.003) адрес: г.Харьков, ул.Мироносицкая, 36.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция маркируется знаком соответствия.
Форма и размер знака по ГОСТ Р 50460-92.
Схема сертификации - № 3.



Руководитель органа

подпись

А.Б. Савкин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.А. Пасько

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2267047

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС UA.AЯ46.B70774

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
------------------------------------	--	---

36 9200
8479 89 980 0

УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.


1. Установки осушки воздуха.
 - 1.1. Установки осушки воздуха:
«Сухолей-4», «Сухолей-4Е», «Сухолей-4К»,
«Сухолей-5», «Сухолей-1Х-2Х(3Х/4Х)-5Х».
 - 1.2. Осушители кассетные серии ТОВК-150,
ТОВК-300, ТОВК-450, ТОВК-600, ТОВК-750,
ТОВК-900, ТОВК-1050.
 - 1.3. Осушители универсальные серии
ТОВУ-1,5; ТОВУ-3,0; ТОВУ-4,5; ТОВУ-6,0;
ТОВУ-7,5; ТОВУ-9,0.
 - 1.4. Осушители модульные серии
ТОВМ-75/2; ТОВМ-75/3; ТОВМ-75/4;
ТОВМ-150/2; ТОВМ-150/3; ТОВМ-150/4;
ТОВА-75; ТОВА-150; ТОВР-75; ТОВР-150;
ТОВГ-75; ТОВГ-150.

Примечание: расшифровка обозначения
установки «Сухолей-1Х-2Х(3Х/4Х)-5Х» смотри
бланк приложения № 2267048

Изготовитель:
АОЗТ ПКТЬ "Электротехмонтаж", Украина.



Руководитель органа


подпись

А.Б. Савкин
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

С.А. Пасько
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2267048

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС UA.AЯ46.B70774

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

36 9200
8479 89 980 0

**УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ:
УСТАНОВКИ ОСУШКИ ВОЗДУХА.**


(Расшифровка обозначения установки
«Суховой-1X-2X(3X/4X)-5X»).

Обозначение /	Значение обозначения /	Расшифровка обозначения /
1X	от 1 до 10	Модификация установки.
2X	от 40 до 500	Производительность по сухому воздуху (м.куб./час)
3X	от (-50) до (-150)	Достигаемая температура точки росы сухого воздуха (0С)
4X	1	Наличие прибора для непрерывного контроля температура точки росы сухого воздуха.
-	0	Отсутствие прибора для непрерывного контроля температура точки росы сухого воздуха.
5X	1	Наличие источника воздуха.
-	0	Отсутствие источника воздуха.

Изготовитель:
АОЗТ ПКТБ "Электротехмонтаж", Украина.



Руководитель органа


подпись

А.Б. Савкин
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

С.А. Пасько
инициалы, фамилия